



CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA

ESTADO DE SÃO PAULO

Pregão nº 021/2023

Objeto: Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar para a Câmara Municipal de Diadema

QUESTIONAMENTO 1

Solicito esclarecimento quanto aos equipamentos, em planilha consta:

SPLIT HIWALL de 24.000 BTU, 110 volts, só frio, com tecnologia CONVENCIONAL.

Todos os equipamentos são na voltagem 110v?

Hoje, a tecnologia aplicada em mercado é de sistema inverter, apenas na voltagem 220v, mesmo convencional, dificilmente será 110v.

Resposta: Retificando, a voltagem de todos os aparelhos é 220v.

Diadema, 10 de janeiro de 2024.

CRISTIANE DOS SANTOS

Pregoeira